

청소년시설 화재예방 안전점검표

○ 시설명 : 시립청소년음악센터

○ 점검일 : 2024년 5월 31일

○ 점검자 : 김 선 

점 검 사 항		양 호	불 량	해당없음
소화기	위치 표시	○		
	압력게이지 정상	○		
	유효기간(10년 이내)	○		
출입구, 계단, 비상구 주위에 적재물은 없는가?		○		
비상대피 유도등 설치 유무 또는 상시 점등(켜짐) 되어있는가?		○		
소화전	내부 호스 연결 상태	○		
	램프 점등(켜짐) 또는 파손	○		
	전면 적재물은 없는가?	○		
프로그램실별 화재감지기는 설치되어 있는가?		○		
비상연락망(최신화) / 피난안내도(최소 층별 1개소 이상) 부착되어 있는가?		○		
연내 비상대피훈련은 실시 또는 계획되어 있는가?		○		
비상시 대응 매뉴얼은 있는가?		○		
전기 콘센트 노후, 파손 및 문어발식(5구 이내 권장, 전열기구 사용시 2구 이내)으로 사용 안하고 있는가?(6층사무실, 5층사무실, 레코딩실, 접수처, 아지트)		○		
직원들이 전열기구(전기히터, 전기방석, 온풍기 등) 사용신청을 통해 안전인증 ^㉔ 된 제품 사용여부를 확인 / 안전장치는 작동(Ex: 덮어지면 전원 차단됨) 되는가?		○		
전기전선 피복이 벗겨져 있지는 않는가?(절대 접촉 금지)		○		
위험물(페인트, 신나 등)은 안전하게 보관되어 있는가?		○		
그 외 위험 요인 유무		○		
<불량 사항 작성>				